

Сводные данные об аварийных отключениях в электрических сетях ОАО «ЛИИ имени М.М.Громова»

за 2015г

№ п/п	Район электрических сетей	Наименование отключенной подстанции	Дата и время аварийного отключения	Дата и время включения в работу	Причина отключения	Мероприятия по устранению причин нарушений
1	2	3	4	5	6	7
1	ОАО «ЛИИ им.М.М.Громова»	ТП-26	05.06.2015г, 12.00 час	05.06.2015г, 12.30 час	Срабатывание максимальной токовой защиты	Провели проверку уставки максимальной токовой защиты
2	ОАО «ЛИИ им.М.М.Громова»	ТП-24	23.11.2015г, 17.00 час	23.11.2015г, 17.30 час	Отказ трансформатора	Проведен профилактический осмотр всех трансформаторов подстанций

Всего за 2015 год в сетях произошло 2 аварийных отключения.

Средняя длительность перерывов электроснабжения потребителей, в результате аварийных отключений составила 60 мин. .

Главный инженер

ОАО «ЛИИ имени М.М.Громова»



Ю. М. Михеев

Ю.М.Михеев

2

Сведения об объемах недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии в I квартале 2016г

I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Всего за 2016 год, (кВт.ч)
Наименование отключенной подстанции; Уровень напряжения, кВ.; Объем недопоставленной электрической энергии Всего(кВт.ч): 1	Наименование отключенной подстанции; Уровень напряжения, кВ.; Объем недопоставленной электрической энергии Всего(кВт.ч): 2	Наименование отключенной подстанции; Уровень напряжения, кВ.; Объем недопоставленной электрической энергии Всего(кВт.ч): 3	Наименование отключенной подстанции; Уровень напряжения, кВ.; Объем недопоставленной электрической энергии Всего(кВт.ч): 4	5
Аварийных отключений не было, электрическая энергия поставлена в полном объеме.				

Главный инженер



Ю. М. Михеев

Ю.М.Михеев

Handwritten mark