

Сводные данные об аварийных отключениях в электрических сетях АО «ЛИИ имени М.М.Громова»

за II квартал 2018г.

№ п/п	Район электрических сетей	Наименование отключенной подстанции	Дата и время аварийного отключения	Дата и время включения в работу	Причина отключения	Мероприятия по устранению причин нарушений
1	2	3	4	5	6	7
1.	Территория АО «ЛИИ им.Громова»	ТП-31, ф.17, ф.28	16.04.2018г. ,10.15час.	16.04.2018г. ,10.49час.	Прекращение подачи эл.энергии произошло по причине короткого замыкания концевой муфты на кабеле.	Замена концевой муфты 4 КВМТп-25/50 с болтовыми наконечниками

И.О.Главного инженера

АО «ЛИИ имени М.М.Громова»



А.Ю.Тимофеев